

Francesco PARIBELLO, ingegnere (capogruppo)

ASSOPROJECT

Raggruppamento  
di professionisti

via R Bacone, 4 - 09134 Cagliari;  
c/o encoservice s.r.l.  
T + 39 070.554.414  
F + 39 070.557.0264

## **COMUNE DI SELARGIUS**

PROVINCIA DI CAGLIARI

### **PROGETTO ESECUTIVO**

ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE  
INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
SITA IN VIA CUSTOZA

#### **A.1\_RELAZIONE GENERALE**

#### **PROGETTISTI INCARICATI**

Ing. Francesco PARIBELLO (CAPOGRUPPO)  
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, n. 4072)

ASSOPROJECT  
(Studio Associato di Progettazione)

ambiente chiuso non conforme alla normativa in quanto ivi è presente una uscita di sicurezza necessaria a garantire il corretto esodo dalla scuola che non può essere posizionata quindi all'interno di un ambiente chiuso e non in un corridoio.

### **3.8 Manutenzione straordinaria canali di gronda corpo aule**

Tra gli interventi previsti è stata inserita la manutenzione della copertura del corpo scolastico su due livelli. Tale intervento, finalizzato alla risoluzione di alcune problematiche verificatesi sulla struttura (instabilità in presenza di venti consistenti, non tenuta delle grondaie) consiste nel ripristino della funzionalità della grondaia nonché nella sigillatura di tutti i pannelli laterali al fine di evitare il passaggio del vento al di sotto degli stessi. L'esecuzione dell'intervento in sicurezza sarà eseguito previo montaggio di apposito ponteggio lungo tutto il perimetro oggetto di intervento. Si procederà altresì alla verifica ed eventuale rinforzo di tutti i collegamenti esistenti tra i pannelli e la sottostante struttura metallica a traliccio.

### **3.9 Interventi minori**

Saranno effettuati interventi manutentivi finalizzati a rendere pienamente efficienti alcuni impianti, quali ad esempio la sistemazione del locale caldaia tramite interventi sulle forometrie esistenti che consente il passaggio degli impianti all'interno della scuola (impianto termico, elettrico) al fine di garantirne la compartimentazione, il riordino del punto di consegna ENEL posto sul bordo del lotto del complesso scolastico in prossimità della via Custoza, la verifica ed il ripristino della funzionalità di alcuni elementi a servizio della centrale termica (serbatoio Gasolio, valvole di sicurezza, leva a strappo etc.).